



- Legenda značiek:**
- Navrh. zemné vedenie NN
  - Navrh. istiača skriňa PRIS
  - Navrh. uzemnenie
  - Navrh. zemné prípojkové vedenie
  - Exist. kiosková TS+SS
  - Exist. zemné vedenie VN
  - Exist. zemné vedenie NN
  - Verejné osvetlenie
  - Exist. odberné miesto
  - Oplotenie
  - Exist. zemné prípojkové vedenie
  - Exist. vzdušné prípojkové vedenie
  - Exist. jednoduchý betónový JB
  - Katastrálna mapa KNC
  - Katastrálna mapa KNE

- Legenda farieb:**
- Navrhované časti NN siete
  - Navrhované postranné (1m) ochranné pásmo Nnk
  - Existujúce časti NN siete
  - Existujúce časti VN siete

Rozvodná sústava VN: Sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom; Hĺbkivka  
 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):  
 Ochrana v bežných podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky  
 Základná izolácia  
 Zábrany, kryty alebo prekážky  
 Ochranné pospájanie  
 Samočinné odpojenie napájania  
 Odstupňovanie potenciálu

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C (STN 33 2000-4-41):  
 Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí  
 Ochrana zábrannami alebo krytmi  
 Ochrana umiestnením mimo dosahu  
 Ochrana samočinným odpojením napájania

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo	Kontroloval: Ing. P. Mikušiak	Zodp. projektant: Ing. P. Mikušiak	
Vypracoval: Ing. M. Buckulič	Ing. P. Mikušiak	Ing. P. Mikušiak	
Investor: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	Stupeň: DUR	Formát: A2	
Stavba: 13429 - Námestovo - Čerchle Rozšírenie NNK	Dátum: 01/21	Mierka: 1:500	
Miesto stavby: KÚ Námestovo	Číslo listu: 01	Číslo výkresu: 01	
Obsah: Situačný výkres stavby			