

● ●  
● Podľa rozdeľovníka ●  
● ●

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Námestovo
ORHZ-NO-2022/000339-002 25.07.2022	OU-NO-OSZP-2022/015559-003	Ing. Kamila Hadárová/4707	17. 08. 2022

Vec

Ohlásenie stavebných úprav na vodnej stavbe „Námestovo-Mlynská ul. - oprava vodovodu DN 150 relining“ –  
oznámenie orgánu štátnej vodnej správy

Navrhovateľ – stavebník: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254 v zastúpení na základe splnomocnenia: Michal Tóth, Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava, IČO: 46 670 815 ohlásil dňa 08. 08. 2022 na tunajšom úrade stavebné úpravy na vodnej stavbe „Námestovo-Mlynská ul. - oprava vodovodu DN 150 relining“.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestny orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a), c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s § 55 ods. 2 písm. c) a 57 ods. 2 stavebného zákona a 26 ods. 1 vodného zákona, oznamuje stavebníkovi Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254 v zastúpení na základe splnomocnenia: Michal Tóth, Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava, IČO: 46 670 815, že proti realizácii stavebných úprav na vodnej stavbe „Námestovo-Mlynská ul. - oprava vodovodu DN 150 relining“, umiestnenej na pozemkoch parcela č. E KN: 6556/1 a C KN: 1044/1, 292/4, 1045/5 v katastrálnom území Námestovo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Peter SALAI, autorizovaný stavebný inžinier, Konštrukcie inžinierskych stavieb, aut. osvedčenie č. 4670\*SP\*12, Nad Brehmi 3104/9, 026 01 Dolný Kubín, zákazkové č.: 386/2022, dátum: jún 2022

n e m á n á m i e t k y.

Popis jednotlivých stavebných úprav:

V súčasnosti je v tejto lokalite vedený verejný vodovod OC DN 150. Vodovod začína armatúrnou šachtou na začiatku zástavby na ulici Mlynská. Do šachty je od Štefánikovej ulice privedené potrubie OC DN 200 ďalej je potrubie vedené do Mlynskej ulice. V šachte sú traťové uzávery. Popri riešenom potrubí je trasované potrubie LT DN 100. S ním je riešené potrubie prepojené. Na trase sa nachádzajú uzávery, hydranty a prípojky ale nie u všetkých je jasné,

na ktoré z týchto potrubí sú napojené. Riešený úsek končí v križovatke ulíc Červeného križa a Hamuliakovej. Končí uzáverom so zemnou súpravou.

Stavba je členená na stavebný objekt:

#### SO 01 VODOVOD

Táto časť projektovej dokumentácie rieši rekonštrukciu rozvodného radu verejného vodovodu vrátane prípojok. Navrhovaný vodovod zabezpečí potrebu pitnej, úžitkovej aj požiarnej vody. Trasa vodovodu bude vedená v trase existujúceho potrubia. Rekonštrukcia rozvodného radu bude prevažne bezvýkopovou technológiou Relining. Metóda spočíva v tom, že do vyčisteného úseku potrubia s určitým priemerom sa pomocou navijaka vťahuje PE potrubie o minimálne jednu dimenziu menšiu ako je pôvodná. Medzi pôvodným a novým potrubím vznikne voľný medzopriestor. PE potrubie je zvárané pred zaťahovaním metódou „na tupo“ do tzv. zvarenca požadovanej dĺžky. V našom prípade sa jedná o vťahovanie potrubia HDPE Ø125 do potrubia OC DN 150. Vťahované potrubie bude s ochranou proti vzniku trhlín RC a s povrchovou PP úpravou proti oderu. Na trase budú na vťahovanie vykopané spolu 4 montážne jamy. Rozstup jám je cca 100 m. Jamy budú pažené s rozmermi cca 5,0x1,4x2,0 m. Zásobovací rad vodovodu navrhujeme z polyetylénových tlakových rúr HDPE (typ PE100) RC PN10 - DN/OD 125x7,4 mm s PP ochrannou vrstvou celkovej dĺžky 390 m spájaných zváraním na tupo. V miestach napojenia vodovodných prípojok, uzáverov alebo menších lomov trasy budú vykopané zemné ryhy 2,0x2,0 m. Úsek v križovatke ulíc Mlynská a Červeného križa dĺžky 25,5 m bude rekonštruovaný klasickým výkopom zemnej ryhy. Trasa sa v tomto úseku stáča čo neumožňuje použitie reliningu. Prepájaných vodovodných prípojok bude spolu 3 ks. Prepoje existujúcich prípojok na nové potrubie budú dĺžky 1m. 1x bude prepój DN 100, 1x DN 5/4“ a 1x z rúr HDPE Ø32x3,0 mm. Počet prepájaných prípojok sa môže zmeniť. Na riešenom úseku vodovodu sa v súčasnosti nachádza 1 podzemný hydrant DN 80. Existujúci hydrant sa prepojí na navrhované potrubie. Na riešenom úseku vodovodu sa v súčasnosti nachádza 1 uzáver. Zruší sa. Zostane len nový uzáver v šachte na začiatku, pri prepóji na paralelné potrubie LT DN 100 a na konci trasy. Na zabezpečenie pitnej vody počas výstavby bude po povrchu dočasne vedené prepojovacie potrubie (bypass). Toto potrubie bude z rúr HDPE Ø63x3,8mm dĺžky 204 m. Trasa sa rozdelí na 2 približne rovnaké úseky. Dočasne sa naň prepója všetky prípojky po trase. Po zrealizovaní rekonštrukcie zásobného radu sa prípojky definitívne prepója na nové potrubie zásobovacieho radu. Spätné zriadenie povrchov bude po zasypaní ryhy. Jednotlivé vrstvy ryhy sa musia hutniť.

V úseku, kde navrhovaná ryha križuje asfaltový kryt vozovky sa asfalt nareže a asfaltový kryt sa odloží bokom na recykláciu. Asfaltová plocha bude zriadená s nasledovným zložením vrstiev:

- asfaltobetón AB 50 mm
- obalované kamenivo OK 150 mm
- vibrovaná štrkodrva fr. 0-32mm 150 mm
- vibrovaná štrkodrva fr. 0-63mm 200 mm
- Podložie zhutnené min. 95 P.S., únosnosť pláne min. 45 Mpa.

Pred uložením vrchných asfaltových vrstiev sa musí odpílený povrch existujúcej vozovky natrieť spojovacím asfaltovým nástrekom. Styk existujúcej a novej asfaltovej povrchovej vrstvy navrhujeme prelepiť samolepiacim bitúmenovým pásom 40x10 mm. Realizáciou prác nesmú byť poškodené existujúce inžinierske siete. Organizáciu dopravy počas výkopových prác rieši samostatná časť projektovej dokumentácie.

Podľa § 57 ods. 3 stavebného zákona sa za deň ohlásenia stavebných úprav považuje deň, keď bolo ohlásenie podané špeciálnemu stavebnému úradu.

K vydaniu stavebného povolenia bolo vydané záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona na základe § 120 a stavebného zákona pre špeciálny stavebný úrad všeobecným stavebným úradom – Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo pod Spisovým číslom \_ 0585/2022 zo dňa 24. 05. 2022.

Podmienky realizácie stavebných úprav:

- Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (overenej v konaní tunajším úradom).
- Po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli byť využívané na doterajší účel.
- V prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných prác ich stavebník odstráni na vlastné náklady.
- Použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej investície musia byť certifikované a spĺňať príslušné technické normy.
- Pri realizácii uvedenej investície je potrebné dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.

- Prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné prerokovať s tunajším úradom ešte pred ich realizovaním a zakresliť do situačného výkresu po ukončení investície.
- Stavebník zabezpečí aby v rámci realizácie stavebných úprav neoprávnené osoby počas celej doby realizačných prác nevstupovali na pozemky, na ktorých budú prebiehať stavebné úpravy.
- V rámci stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na stavenisku).
- Stavebné úpravy je možné realizovať až po doručení tohto oznámenia.
- Stavebné úpravy je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.
- Stavebník má povinnosť dodržať pri realizácii prác príslušné technické normy vyhlášky a iné právne predpisy.
- Stavebné úpravy na vodnej stavbe budú realizované dodávateľsky spoločnosťou Pfeiffer SK s.r.o., Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava, IČO: 46 670 815. Stavbyvedúci na vodnej stavbe bude Ing. Pavol Polhorský, s odborným zameraním Inžinierske siete s evidenčným číslom: 10763\*20\*.
- Plánovaný termín realizácie: zahájenie 09/2022, ukončenie 12/2022.
- Pri uskutočňovaní stavebných úprav musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek OH č.: OU-NO-OSZP-2022/013288 zo dňa 06. 07. 2022:

- Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť, uložiť na skládku.
- Viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých v rámci realizácie predmetnej stavby.
- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS č.: OU-NO-OSZP-2022/013266 zo dňa 19. 07. 2022:

- Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona – vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu.
- Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo zn. 726/12413/2022 zo dňa 08. 07. 2022:

- Pred realizáciou stavby požiadať o povolenie rozkopávky verejného priestranstva, miestnej komunikácie vo vlastníctve mesta Námestovo.
- Pred realizáciou stavby vytýčiť inžinierske siete tretích osôb, pre určenie ich presnej trasy je potrebné požiadať o stanovisko príslušných sietí.
- Po realizácii výstavby uviesť dotknuté pozemky do pôvodného stavu.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín č. ORPZ-DK-ODII-31-085/2022 zo dňa 06. 07. 2022:

- Musia byť dodržané TP 069 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre použitie dopravného značenia (ďalej len „DZ“) a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách.
- Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestenie dočasného DZ musí byť v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení.
- Po osadení prenosného DZ žiadame prizvať zástupcu ODI, ktorý vykoná kontrolu jeho správneho umiestnenia.
- Pri realizácii stavby musia byť dodržané podmienky stanovené správcom miestnych ciest a to mestom Námestovo.
- Výkopové jamy musia byť zabezpečené proti pádu chodcom.
- Min. 30 dní pred zahájením stavby je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych ciest a na tunajší ODI predložiť žiadosť o stanovisko k čiastočnej uzávierke a k zvláštnemu užívaniu miestnych ciest s uvedením termínu realizácie stavby a harmonogramom stavebných prác.
- ODI si z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje právo na prípadnú úpravu alebo doplnenie prenosného DZ.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

- Toto stanovisko nenahrádza povolenia a stanoviská iných dotknutých orgánov štátnej správy, pripomienky a námietky ostatných účastníkov konania, ani určenie použitia dočasného DZ príslušným cestným správny orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0620/2022/Šk zo dňa 15. 07. 2022:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

#### VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovou je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, e-mail: [jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TTP) najmä TTP 702 01.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- UPOZORNENIE:
  - Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t. j. bez tohto stanoviska, použiť.
  - Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ochranných pásiem) ku dňu jeho vydania.
  - Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
  - Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 15. 07. 2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
  - SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina zn.: 202206-SP-0285-1 zo dňa 18. 07. 2022:

Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

- V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.
- Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať v situačnom výkrese: červená plná čiara – VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara – NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara – NN podzemné vedenia.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Všeobecné podmienky:
  - Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.
  - Bod 2.2: V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
  - Od energetických zariadení, žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
  - V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
  - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení

príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“, resp. zápisom do stavebného denníka.
- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6612224759 zo dňa 08. 08. 2022:

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.. Platnosť vyjadrenia je do: 08. 02. 2023.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Bod 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
- V zmysle §21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohy tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Dôležité upozornenie: §28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronickej komunikácii ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinný zabezpečiť:

o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Ing. Rastislav Rusňák, teletandem@gmail.t-com.sk, 0911775186.

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

o Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).

o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.

o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonaného bez vedomia Slovak Telekom a DIGI Slovakia).

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

- Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Pri uskutočňovaní stavebných úprav stavebník je povinný dodržať príslušné slovenské technické normy. Vstup na pozemok si zabezpečí investor u vlastníkov susedných pozemkov pred zahájením prác.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove č.: ORHZ-NO-2022/000339-002 zo dňa 25. 07. 2022:

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Námestovo-Mlynská ul. – oprava vodovodu DN 150 - relining“ umiestnenej v k. ú. mesta Námestovo a s predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

• Navrhovaná vetva rozvádzacieho potrubia priemeru DN 100 bude môcť plniť aj doplnkovú funkciu spočívajúcu v dodávke vody na hasenie požiarov iba pre stavby

- podľa položky 2 prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a

- vzdialené od odberných miest podľa požiadavky v § 8 ods. 9 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z.

• Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy v rámci vodnej stavby zrealizovať.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov

Správny poplatok bol uhradený podľa položky 60a písm. c) bod 1. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30,- € - potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

Toto oznámenie stavebných úprav má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Námestovo, ako aj na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie. Posledný deň vyvesenia tohto oznámenia je dňom doručenia pre všetkých účastníkov konania.

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby: .....

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, žiadame, aby bola verejná vyhláška vrátená späť s vyznačením uvedených údajov.

#### Na vedomie

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín 1

SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Ing. Janka Pisarčíková  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

#### Rozdeľovník k číslu OU-NO-OSZP-2022/015559-003

Pfeiffer SK s.r.o., Michal Tóth, Kvetinárska 6, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1

Mesto Námestovo (OVM), Cyrila a Metoda 329, 029 01 Námestovo 1

Peter Salai, projektant, Nad brehmi 3104/19, Dolný Kubín-Veľký Bysterec

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V NÁMESTOVE, Námestovo 1250, 029 01, Námestovo



OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Miestneho priemyslu 571, 029 01, Námestovo