



NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 1975/2024

v Námestove **16.09.2024**

Verejná vyhláška

Dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania

VEC Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie k ústnemu prerokovaniu.

Stavebník

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO 46 278 605, podal dňa 30.07.2024 na Mesto Námestovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom stavebnom a územnom konaní *stavba*

15790 – Námestovo – Slanická Osada – rekonštrukcia TS 125/ts/slanicka osada_hotel.sport a rozšírenie NNK

na pozemku parcela číslo podľa stavu KN-C 20/53, 20/54, 20/52, 20/56, 20/92, 20/50, 21/40, 20/38, 22/23 a 21/51, 21/26, 21/29, 22/23 v katastrálnom území Slanica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 117 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 39a a § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

16. októbra 2024 (streda) o 13³⁰ hodine

so stretnutím v zasadačke mestského úradu v Námestove.

Popis stavby – TS 125/ts/slan.osada hotel.sport je v zlom fyzickom stave. SVS a konštrukcia TS je skorodovaná, TS je nepreizolovaná, v SVS sa nachádza nevyhovujúci NN rozvádzač pre budúcu distribúciu elektrickej energie koncovým zákazníkom. ÚV pre TS je skorodovaný. Stavba obsahuje dva stavebné objekty:

SO.01 – VN nadzemné vedenie – Prevedie sa demontáž a znovu montáž existujúceho vedenia typu AIFe6 3x70 mm² v dĺžke cca 412m. Ako nové podperne body budú použité predpäté betónové stožiare typu JR 10.5/6 kN, JB 12/6 kN. JB 12/15 kN. Rozmery betónových základov

sú uvedené v prílohe pre konkrétne typy betónových stožiarov. Ako konzoly sa použijú konzoly AB II DZ JB. Ako podperné kompozitné izolátory budú použité SMS 25/0/4/M a ťahové kompozitné izolátory typu CS 8OkN C16L T16L. Ako preponky sa použijú samostatne izolované vodiče VN 1x70.

Pre prúdové spoje sa použijú prúdové svorky PPN Fargo. Na uchytenie AIFe vodiča použijú kotevné svorky strmeňové AI. Na predpäté betónové stožiare sa pod konzolu namontujú stúpačky 3 ks pre stožiare s výškou 103 m. Na podperne body sa osadia krycie hlavice o priemere 220 mm.

SO.02 – NN podzemné vedenie – Existujúca PR1S 36/1 pri hoteli sport sa zrekonštruuje na mieste za novú PRJS 14 (3/14). Zo zrekonštruovanej PRIS 14(3/14) ozn. 36/1 pri hoteli sport sa z vývodu č.3 vyvedie nové NNK typu (N)AYY-J 4x240, ktoré bude smerovať I-PRIS 8(4/0/5/0) kde bude ukončené.

V trase nového NN podzemného distribučného vedenia sa uloží optická chránička HDPE 40/33 spolu aj s markermi o dĺžke 86m. Pri kožovaní, súbehu ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005 Z a V 07/88, Z b V 09/90, Z 3 V 01/92, Z 4 V 11/92, Z *5 V 07/00, Z *6 V 10/01, alebo podľa vyjadrenia správcu IS. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete v takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Káblové NN vedenia budú vedené meter od hraníc parciel. Pod cestou uloženie min. 1m pod telesom cesty.

Do podkladov pre rozhodnutie môžu účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie konania (dňom doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky) nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v Námestove, II. poschodie, číslo dverí 51 počas úradných hodín (pondelok až piatok 8⁰⁰ – 10³⁰, 11³⁰ – 15⁰⁰, piatok 11³⁰–13³⁰), a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak na ne nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec.

Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.5 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Ing. Ján Kadera

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Námestovo – primátor
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Oznámené elektronicky:

3. SSD, a.s., Žilina, v zastúpení PETRQSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou
4. Lesy SR Banská Bystrica
5. SPF Bratislava
6. OVS a.s., D. Kubín
7. PETRQSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou – projekt
8. SVP, š.p., o.z. Ružomberok
9. Slovak Telekom Bratislava
10. OÚ Námestovo – odbor ŽP; odbor PLO; odbor Dopravy a PK; odbor CO
11. RÚVZ Dolný Kubín
12. SPP–D, Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina

ku spisu

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručuje v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Námestovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo bezodkladne oznámia skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia Stavebnému úradu mesta Námestovo.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
