



S1
 VYBÚRAŤ EXISTUJÚCU KONŠTRUKCIU STRECHY V SKLADBE:
 - ASFALTOVÉ PÁSY hr.15 mm
 - CEMENTOVÝ POTER hr.50 mm
 - PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE hr. 150 mm
 - ŠKVÁROVÝ NÁSYP priemernej hr. 100 mm

NOVÉ VRSTVY STRECHY V SKLADBE:
 - ŠTRKOVÝ ZÁSYP fr. 16-32 hr. 50mm
 - GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
 - FÓLIA FATRAFOL 810
 - GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
 - DOSKA IZOLAČNÁ SPÁDOVÁ hr. 50-150mm (100mm priemer)
 - DOSKA IZOLAČNÁ POLYSTYRÉN EPS 100S 10 GV E 35 hr.100mm
 - DOSKA IZOLAČNÁ POLYSTYRÉN EPS 100 S-10 hr.100mm
 - PAROZÁBRANA-NATAVITELNÉ ASFALTOVÉ PÁSY S SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S MIKROVENTILAČNÝM THERM SYSTÉMOM hr.min. 3,3mm, ROZANOS min.450x350 N/50mm S TECHNICKÝMI VLASTNOSTAMI ZROVNATELNÝMI ALEBO LEPŠÍMI AKO ASFALTOVÝ PÁS ALU-VILLATHERM K
 - NÁTER PENETRAČNÝ ICOPAL PRIMER CLASSIC
 - EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA - železobetónové panely

S2
 VYBÚRAŤ EXISTUJÚCU KONŠTRUKCIU STRECHY V SKLADBE:
 - ASFALTOVÉ PÁSY hr.15 mm
 - CEMENTOVÝ POTER hr.50 mm
 - PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE hr. 150 mm
 - ŠKVÁROVÝ NÁSYP hr. 100 mm

NOVÉ VRSTVY STRECHY V SKLADBE:
 - FÓLIA FATRAFOL 810 MECHANICKY KOTVENÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU
 - GEOTEXTÍLIA 300 g/m2
 - MINERÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. 3x100 mm)
 - EXISTUJÚCI TRAPÉZOVÝ PLECH NOSNÝ

ÚPRAVA STROPU NAD VSTUPOM A V PRIECHODE:
 - VYBÚRAŤ EXISTUJÚCI HLINÍKOVÝ PODHLAD HUNTER DOUGLAS
 - ZATEPLENIE - KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (CERTIFIKOVANÝ V SR)
 S TEPELNOU IZOLÁCIOU (MINERÁLNOU) hr.180mm
 + VONKAJŠIA SILIKONOVÁ OMIETKA

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZN.	SCHEMA	POPIS	R.Š.	M.J.	VÝMERA	POZNÁMKA
K1		OPLECHOVANIE ATIKY š. 400mm Materiál: poplastovaný plech hr.0,7mm STN 73 36 10	500mm	M'	174,50	
K2		OPLECHOVANIE ATIKY pri stene Materiál: poplastovaný plech hr.0,7mm STN 73 36 10	500mm	M'	22,50	

±0.000 = podlaha na prízemí Mestskeho úradu
 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

HLAV. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	architektonický atelier RUŽOMBEROK,Nám. A.Hlinku 27, 044/4320594	
ING.ARCH. ANNA GOČOVÁ	ING.ARCH. MARIÁN GOČ	MÁRIA HATNANKOVÁ			
Miesto stavby: NÁMESTOVO				FORMÁT:	3 A4
OBJEDNÁVATEL: MESTSKÝ ÚRAD NÁMESTOVO				DÁTUM:	05/2018
AKCIA: AB - MsÚ NÁMESTOVO OBJEKT: ZATEPLENIE STRECHY A PODCHODU SO 01 - ZATEPLENIE STRECHY A PODCHODU				ÚČEL:	REAL.PROJEKT
				ČÍSLO ZÁKAZKY:	5544-8I
OBSAH: REZ A-A				ARCH. ČÍSLO:	
				MIERKA:	Č.VÝKRESU:
				1:100	3